



Husets energianvändning



Energideklaration för Mejselgatan 6c , Kungshamn.

- Detta hus använder 67 kWh/m² och år, varav el 57 kWh/m².
Liknande hus 84 – 102 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2011-04-12 av:
Ove Essung , Ramböll Sverige AB
Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.

Husets energianvändning



Energideklaration för Mejselgatan 6d , Kungshamn.

- 🏠 Detta hus använder 67 kWh/m² och år, varav el 57 kWh/m².
Liknande hus 84 – 102 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2011-04-12 av:
Ove Essung , Ramböll Sverige AB
Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.