
Dekl.id:337887

Husets energianvändning



Energideklaration för Köpmansgatan 16a, Hunnebostrand.

Detta hus använder 51 kWh/m² och år, varav el 51 kWh/m².

Liknande hus 65–79 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².

Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.

Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2011-03-11 av:


Ove Essung, Ramböll Sverige AB

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.

Boverket

Dekl.id:337887

Husets energianvändning



Energideklaration för Köpmansgatan 16b, Hunnebostrand.

Detta hus använder 51 kWh/m² och år, varav el 51 kWh/m².

Liknande hus 65–79 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².

Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.

Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2011-03-11 av:

Ove Essung, Ramböll Sverige AB

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.

Boverket